

Anexo IV

TRÍPTICO DE NORMAS BÁSICAS DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA

ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA

- INFORME A RECEPCIÓN **LLAMANDO AL NÚMERO DE TELÉFONO 9**. SÓLO SI EL SUCESO SE CONSIDERA GRAVE, SE PUEDE ACTIVAR EL PULSADOR DE ALARMA.
- INTENTE APAGAR EL FUEGO CON AYUDA DE AL MENOS OTRA PERSONA, SIN PONER NUNCA EN PELIGRO SU INTEGRIDAD FÍSICA. SI INTENTA APAGARLO DEBE SITUARSE ENTRE EL FUEGO Y LA VÍA DE ESCAPE. SI NO PUEDE APAGARLO, NO CORRA RIESGOS INÚTILES, BUSQUE UN LUGAR SEGURO Y ABANDONE LA ZONA.
- AL ABANDONAR EL LUGAR INCENDIADO:
 - * CIERRE LA PUERTA AL SALIR.
 - * GATEE SI HUBIERA HUMO.
 - * NO EMPUJE A OTROS AFECTADOS.



No
utilice el ascensor
como vía de escape

- NO SE DETENGA HASTA SITUARSE SUFICIENTEMENTE LEJOS DEL LUGAR DEL SINIESTRO Y NO ENTORPEZCA LA SALIDA DE OTRAS PERSONAS.
- SI SU VÍA DE EVACUACIÓN ESTA LLENA DE HUMO PERMANEZCA DENTRO DEL RECINTO.
- EN CASO DE NO PODER ABANDONAR EL RECINTO POR EL FUEGO:
 - * CONFÍNESE EN EL RECINTO.
 - * TAPE LA RANURA DE LAS PUERTAS, PREFERIBLEMENTE CON TAPAS MOJADAS PARA EVITAR QUE ENTRE HUMO.
 - * HÁGASE VER POR LA VENTANA E INFORME A RECEPCIÓN.
- AL ABANDONAR EL CENTRO DIRÍJASE A LOS PUNTOS DE REUNIÓN EXTERIOR. **No** PERMANEZCA CERCA A LAS FACHADAS DE LOS EDIFICIOS.



Puntos de Reunión Exterior

"Calle Serrano a la altura del número 150"

"Calle Juan de la Cierva esquina con Calle Serrano"



CONSEJO SUPERIOR
DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS

**CENTRO
DE QUÍMICA ORGÁNICA
"LORA-TAMAYO"**
C/ JUAN DE LA CIERVA, Nº 3
MADRID




**NORMAS BÁSICAS
DE PREVENCIÓN Y
ACTUACIÓN EN
CASO DE
EMERGENCIA**

Prevencción y Actuación

PREVENCIÓN

- ◆ MANTENGA EN PERFECTO ESTADO SU INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
- ◆ NO SOBRECARGUE LOS ENCHUFES. LOS



CABLES ELÉCTRICOS ESTÁN PREPARADOS PARA SOPORTAR UNA POTENCIA DETERMINADA.

- ◆ DEJE SUFICIENTE ESPACIO DE VENTILACIÓN PARA LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS
- ◆ NO FUME EN EL LUGAR DE TRABAJO.
- ◆ EVITE EL USO DE RADIA-DORES ELÉCTRICOS CERCA DE MUEBLES, CORTINAS O TAPICERÍA.



ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

DETECTORES AUTOMÁTICOS

DETECTAN LA PRESENCIA DE HUMOS AVISANDO A RECEPCIÓN ACÚSTICAMENTE DE LA EXISTENCIA DE UN INCENDIO EN EL EDIFICIO.



PULSADORES DE ALARMA

SISTEMA PARA INFORMAR A RECEPCIÓN Y A LOS OCUPANTES DEL EDIFICIO SOBRE LA EXISTENCIA DE UNA EMERGENCIA.



“UTILÍZALO PARA DAR LA ALARMA SI NO ES POSIBLE HACERLO DE FORMA VERBAL”

SIRENAS DE ALARMA

EL SONIDO CONTINUADO DE LAS SIRENAS DE ALARMA NOS INDICAN LA EXISTENCIA DE UNA EMERGENCIA EN NUESTRO EDIFICIO Y LA NECESIDAD DE EVACUAR AL EXTERIOR.



EXTINTORES


MEDIO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR PEQUEÑOS FUEGOS.

Uso de extintores



Paso 1:
Tirar de la anilla del pasador para quitar el precinto

Paso 2:
Presionar la maneta



Paso 3:
Dirigir el chorro a la base de las llamas con movimiento de barrido

No actúe en solitario